

工程の進捗状況、遅れている場合はその理由と今後の対策・見通しについて確認すること

○進捗状況	土 日 (全体工程から見て)
○遅れている工程	髷土工・型枠・鉄筋・鉄骨・内装工(LGS)・内装工(仕上)
	その他()
○遅れている理由	
○今後の対策と見通し	

※指示事項については、必ず業者名、チェック番号を併記すること
 ※現場の良い点を優良事項の欄に一事項以上明記すること
 ※重大性は基準欄の数字を基準とし現場の状況によって増減し評価して下さい。

評価: ○無是正 ×要是正 —該当無
 重大性: 5 極めて重大 4 重大 3 中等症 2 軽微 1 被害なし
 可能性: 5 確実である 4 可能性が大きい 3 可能性がある 2 可能性が少ない 1 ほとんどない

項目	分類	番号	チェック事項 ()内は該当する箇所に○を付け評価して下さい	評価	基準	重大性	可能性	重点	備考(指導要領など)	
I 安全衛生管理 活動状況(書類管理状況)	安全管理体制など	1101	労働災害防止計画書の作成、承認、保管はされているか。 労働災害防止計画書の内容監査 ・工事安全衛生方針の内容は適切か(わかりやすく、工事の特性を盛り込み、 統責者 の安全衛生管理の基本的な考え方が表されているか) ・労働災害防止協議会は、労働災害防止計画書の計画通り開催し内容が適切で記録は有るか(1回/月)計画通りでない場合、その理由は、妥当か		4					現場の評価としないが、内容などに問題点があれば、指導し、表紙に記載すること
		1102	官庁提出書類の提出状況・期限は適切か。 (特元開始報告、労災保険成立、計画届、設置届)		4					
		1103	KY活動の実施状況はどうか。 (KYは具体的な内容か、記録は適切か、 作業手順書 を活用しているか、 リスクレベル の考え方はどうか、 行動目標・指差呼項目は具体的に記載しているか)		4				◎	提出した 作業手順書 を参考に して危険予知を行う
		1104	協力業者の安全施工サイクルの参画状況は良いか(悪い場合は、業者名を表紙に明記する)また、元請としての指導状況、支援状況は良いか。		4					
		1105	統責者 、安全当番の巡視実施状況は良いか。是正指示事項等 記録は有るか。安全日誌の点検内容は、労働災害防止計画書(工事内容)にあったものか		4				◎	統責者は1日に1回以上巡視する
		1106	安全工程打合せ(職長会議)を開催しているか。記録は有るか。 統責者 ・職長が確認をしているか。(作業間連絡調整)		4					
		1107	職長は、職長教育・安全衛生責任者の教育をそれぞれ受けているか		4					未受講の場合、その協力業者名を報告書に記載
		1108	入場事業者の「協力業者労務安全衛生関係提出書類」が提出されているか 提出時及び1回/月 チェックをしているか		4					チェックリストを活用する
		1109	協力業者労務安全衛生関係提出書類の内容確認 施工体制台帳・誓約書・再下請負通知書・下請業者編成表 作業員名簿：中小事業主・一人親方等の政府労災保険特別加入の確認 安全衛生管理計画書(会社・現場)ほか		4				◎	特別加入の確認は会員証明書、保険料納入証明書、加入証明書など 家族連絡先の確認
		1110	協力業者労務安全衛生関係提出書類の内容確認 健康診断・特殊健康診断の期限切れ、資格確認、入場者の確認 健康診断結果・新規入場時の血圧測定結果に基づく健康指導を行っているか		4				◎	報告書で既往症・健康状態の確認をしているか
		1111	職長は作業員の体調確認(顔色・朝食の摂取・既往症の治療状況等)を実施しているか		4				◎	
		1112	送出し教育 ・新規入場時教育を実施しているか。記録は有るか。記入漏れはないか。 作業所の工事安全衛生方針等を周知しているか		4				◎	作業員に新規教育の有無をヒアリングし確認する
		1113	工具機械の受け入れ管理は適切か。(受理台帳の整備・受理証の大・小・貼付)元請がリースした機械などを、資料も含め貸与する協力業者に適切に提供しているか。 (充電式丸鋸も受入管理を実施すること)		3					
		1114	・危険有害作業の事前計画・打合せ・記録はされているか。(杭・定置式クレーン運搬・鉄骨建方・木造建方・解体・土留・酸欠・石綿・型枠支保工・足場解体等) ・事前検討会の作業手順書は作業所の特殊条件に基づいたRA手順書か		4					
		1115	リスクアセスメント作業手順書の提出はされているか。		4					安全指導項目
		1116								
安全衛生 揭示物管理	安全衛生揭示物管理	1201	現場事務所・休憩所揭示物 ・労働災害防止協議会組織表(安全管理組織表) ・三訓・会社の安全衛生方針と目標・緊急連絡表等 ・現場にあった緊急時対応指針 ・ポスター・火元責任者等		4				内容評価は適正に。	
		1202	安全広場揭示物 ・ 施工体系図(民間工事) ・社旗・安全旗・垂れ幕 ・ 危険作業範囲、安全通路、作業通路等の揭示 ・月間安全衛生スローガン ・無災害時間・指示事項等 ・「クレーン作業の合図方法」看板の揭示(朝礼広場、クレーン作業場所等) ・作業主任者等資格者の選任 ・表示、職務の揭示		3				法定看板、垂れ幕の期限に注意	
		1203	第三者に対する揭示物 法定看板・施工体系図(公共工事)・工事標識(お願い・立入禁止看板など)		3				【環境】	
		1204	適切な安全注意看板を適切に掲示しているか。(作業通路・開口部・立入禁止・通行禁止・安全帯・積載荷重・その他…揭示位置・数)		4					
		1205								
4S 状況	4S状況	1301	事務所、休憩所、倉庫、トイレ等の4S、及びその周囲の設備の状況は、良いか。(整理・整頓・清掃・清潔)		3			◎	衛生施設の給・排水、通路の状況確認【環境】	
		1302	現場の4Sは、良いか。安全広場の状況は、良いか。(資材・屑かご等配置、)		4			◎	足場の4Sは 2201 にて	
		1303	現場～公道及び隣接地部の4Sは、良いか		4			◎	【環境】	
		1304								

項目	分類	番号	チェック事項 ()内は該当する箇所に○を付け評価して下さい	評価	基準	重大性	可能性	重点	備考(指導要領など)			
I	安全衛生管理活動状況(書類管理状況)	4	1401 近接構造物(道路、水路、電線、電柱、門、塀等)の養生、及び補強状況は、良いか		5				仮設電線も含む【環境】			
		1402 仮囲いの状態(転倒防止措置)、第三者立入禁止措置は、良いか。		4					【環境】			
		1403 現場場外へ資材・機材・ゴミ等が、落下・飛散する危険は無いか。		5					【環境】			
		1404 【現場近接、道路上作業】 誘導灯・信号灯・注意灯・保安柵・バリケードの設置状況は適切か。		4					【環境】			
		1405 【現場近接、道路上作業】 誘導者・見張人の配置、場所及び服装と用具の状況は、良いか。		5					【環境】			
		1406										
	安全衛生その他	5	1501 事務所・休憩所の防火・消火設備は、適正配置されているか。		3							
		1502 喫煙は指定箇所で行われているか(現場内の休憩所は、必ず区画化する)吸殻入れの設置、及び管理状況(吸殻入れ内へのごみ捨て禁止)は、良いか。		3						分煙化するように指導する		
		1503 救急箱・救急用具は整備されているか。		3						包帯材料、消毒薬、ピンセット、火傷薬等		
		1504 適切な作業服装、安全靴・保安帽・安全帯・マスク・眼鏡・手袋等を着用・使用しているか 点検整備状況は良いか		3						安全靴を全現場にて着用義務とする		
		1505 不安全行動はなされていないか。 (他の項目でチェック出来ない場合、この項目でチェックする)		4						業者名を明記する		
		1506 事故災害発生時の対応の確認は良いか。現場の現況から判断して、異常時における緊急避難訓練(図上訓練でも可)が必要か、計画はあるか。実施していればその内容は適切か		3						【環境】		
		1507 安全帯に蛍光シールが張られているか。		3								
		1508 高齢者(65歳以上)が高所作業・重筋作業をしていないか、就業報告書を提出しているか 年少者・女性が就業制限業務に就業していないか、就業報告書を提出しているか 年少者(18才未満：年齢を証明する書類と親権者の同意書、未成年：親権者の同意書の必要書類は提出されているか		/	/	/	/	/	/		安全指導項目 指導周知期間 16才未満：就業禁止	
		1509 外国人労働者はいるか。必要書類は提出されているか。 (永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などは就労等活動に制限がない)		/	/	/	/	/	/			
		1510										
	店社管理者等	6	1601 月1回以上巡視し統責者に安全衛生の指導・助言をしているか。(記録)		/	/	/	/	/			
		1602 工程に関する計画、機械設備等の設置に関する計画を確認しているか(記録)		/	/	/	/	/				
		1603 現場の協議組織(災害防止協議会、朝礼、安全工程打合せ、危険有害作業事前検討会等)へ参加しているか。		/	/	/	/	/				
1604 協力業者事業主自主バトロールを実施しているか(建築現場は、指定現場のみ)			3					◎				
1605												
II	墜落・転落・飛来・落下	7	足場関連	2101 組立計画図が作成されているか。(内部足場・外部足場共) 組立計画図が変更されていないか。(必要のある場合、変更届が提出されているか。)		4					法的には、足場の高さが5m以上になる場合必要となる	
				2102 組立・解体・変更時の措置 ・作業主任者が直接指揮しているか ・立ち入り禁止措置を実施しているか ・親綱を張る等、墜落防止措置を実施し、安全帯二丁掛を実施しているか		5				◎		
				2103 組立解体時の安全帯はハーネス型か		/	/	/	/	◎		
				2104 組立・解体・変更時に手摺先行工法を採用しているか		/	/	/	/	◎		
				2105 (敷板、JBの固定、根がらみ等)の状況は、良いか (足場材の曲がり・腐食等)の不良品は無いか		5						
				2106 壁つなぎ、控え等の倒壊防止措置は、良いか。(専用金具等を使用しているか 間隔は3層3スパン(メッシュシート、シート張の場合は2層2スパン)以内か) 必要に応じて壁つなぎピッチ等の計算がなされているか		5					◎	
				2107 (作業床、端部手摺、巾木、筋交い・コーナー部分)の状況は、良いか		5	5					重大性は、変えないこと 作業床のすきま・3cm以下
				2108 昇降設備(階段・棧橋・梯子等)は、計画図通り設置され、適切か		5						法的には、高さが1.5mをこえる場合必要となる
				2109 足場と壁の層間養生の状況はよいか。又、躯体との離れは適切か (上下作業が行われるおそれのある場合は必要となる)		5						躯体との離れは300~350を標準とする
				2110 足場からの渡り足場は整備されているか(場所・箇所)は適切か。		5						
				2111 基礎(通路)足場のチェック ・位置、構造は適切か ・昇降設備の位置・構造は、適切か。梯子等の場合、安全ブロックは設置されているか ・型枠解体、セパ処理等が終わるまで残置されているか		5					◎	
				2112 足場の作業開始前点検は、実施されているか。記録はあるか		5					◎	職長の職務
				2113 悪天候後、組立後、一部解体後、変更後等の点検記録はあるか。 悪天候とは「強風：10分間の平均風速が毎秒10m以上」、「大雨：50mm以上/回」、「大雪：25cm以上/回」、「地震：震度階級4以上」のいずれかに該当		5					◎	元請及び足場組立作業主任者が行う
				2114								
飛来落下	8	2201 (足場・高所、開口部付近、荷受ステーション)に機材・資材・残材を放置していないか。 緊結固定の状況は、良いか。		4						足場上も含む		
	2202 上下作業していないか。(危険区域の立ち入り禁止措置をしているか)		5									
	2203 投下設備の(設置状況・立入禁止表示)は、良いか。		4							設備は3m以上の場合必要		
	2204 落下防止ネット・垂直ネット・朝顔等は必要か、その設置状況は、良いか。 (すきま、たれ、固定のピッチ、固定状況、材料自体の確認など)		5							特にネットのすきまをチェックすること		
	2205											

項目	分類	番号	チェック事項 ()内は該当する箇所に○を付け評価して下さい	評価	基準	重大性	可能性	重点	備考(指導要領など)	
Ⅱ	墜落・転落・飛来・落下	作業通路・作業床等	2301	高所作業において、作業床は設置されているか。 親綱その他安全帯の取付け設備を設置し、安全帯を適切に使用しているか。	5					
			2302	作業床端部、開口部等の状況(手摺・巾木・注意表示)は良いか。 床開口部(スリプ穴なども含む)の覆いの状況は、良いか。	5			◎	型枠施工時、E.L・階段・打継開口部に注意	
			2303	踏抜の危険のある屋根上作業の対策は、良いか。(歩板、安全ネット、親綱、安全帯等)	5					
			2304	作業通路(安全通路)・昇降設備の(位置・構造など)の状況は、良いか。	5				◎	通路表示はわかり易く
			2305	<u>作業通路(安全通路)・昇降設備の差し筋等の処置は、良いか。</u> <u>建物への出入り口の頭上養生はよいか。</u>	5				◎	
			2306	荷受ステージの状況は良いか。(手摺・巾木・構造・積載荷重表示・積載状況等)	5					内部足場共
			2307							
	ローリング等	2401	(手摺、幅木、昇降階段、開き止め、足元)の状況及びキャスターのブレーキは良いか。 組立高さ(作業床)は制限以下か。(7.7L-5m L=最小スパン)	5						
		2402	荷重、使用会社、使用責任者、使用方法等)の表示をしているか。	4					積載荷重250Kg以下	
		2403	安全帯の使用は、徹底されているか。	5						
		2404								
	脚立足場等	2501	適切な脚立(踏板付…滑り止め付きか・閉止・高さ2m未満か)を使用しているか	4						
		2502	(3点支持、又は2枚敷…スパン1.8m未満・固定の状況・水平・ハゲ \geq 10cm以上・脚部の強度・水平)は良いか	4					3mの足場板は、3点支持とする	
		2503	墜落の危険のある所(足場上・0-リッパ 外上・つり足場上・開口部の際など)で使用していないか	5						
		2504	可搬式作業台(立馬)の構造は適切か (作業床の巾40cm以上、長さ60cm以上、高さ2m未満、 補助手摺等は設置してあるか)	4						
		2505								
	梯子	2601	(滑り止め・転倒防止措置/75°程度・60cm以上の突き出し)を実施しているか。継ぎ足しの場合は(接続・緊結・固定方法)は、良いか	5					重ね90cm以上、6ヶ所緊結	
		2602		5						
	鉄骨・木造建方工事	2701	毎日の安全作業計画書の作成・事前打合せがなされて記録はあるか 関係者以外の立入り禁止措置は、良いか	5						
		2702	工程・機械設備等の配置・手順等打合せ事項の作業員へ周知・指導状況は良いか 作業手順が変更されていないか。(変更手順の周知はされているか)	5						
		2703	作業主任者の(選任・直接指揮)、並びに(正副玉掛け者・合図者)を選任し、適正な作業をしているか	5						
		2704	昇降設備は有るか。梯子・縦親綱等を設置状況は良いか。(箇所・緊結固定等) 使用工具・器具の点検は実施されているか。その記録は有るか	5						
		2705	墜落・飛来落下・飛散防止のための水平ネット・垂直ネット等の設置状況は良いか。 (すきま、たれ、固定ピッチ、固定状況、材料)	5					水平ネット固定ピッチ 約1,000(隙間なく)	
		2706	(木造建方)安全帯の使用は徹底されているか	4						
		2707	(鉄骨建方)安全帯のフルハーネス二丁掛は徹底されているか	5				◎		
		2708	工具・ボルト・ナット等の落下防止対策はよいか							
		2709								
Ⅲ	倒壊・崩壊	型枠支保工工事	3101	組立計画図(標準図)はあるか。組立計画図が変更されていないか。 (変更内容の周知はされているか、必要のある場合、変更届が提出されているか。)	5					構造計算書
			3102	作業主任者が直接指揮しているか。 組立・解体時の、立入り禁止、措置は、適切か。	5					コン釘打ち保護メガネ使用
			3103	型枠(梁・スラブ)施工時、墜落防止措置(親綱・安全帯を使用しているか)	5					
			3104	サポート・支保工足場の状況(沈下防止・滑動防止・接続状況・3本緊ぎ禁止・損傷変形・専用ピン)、及び水平緊ぎ(2m以内・2方向、水平移動防止)は良いか。	4					滑動防止の設置時期は協力業者手順書で明記するよう指導
			3105	コンクリート打設前の点検を実施しているか。 打設中の異常時における作業中止の措置・避難方法は周知されているか。	4					今後記録を残すよう指導する
			3106	スラブ型枠上への仮置材等の過積載はないか。荷重表示、区画の明確化、積載方法は良いか(サポートの座屈・変位防止等の補強は良いか)	5					仮置鉄筋等
			3107							
	土留め及び支保工	3201	組立計画図が作成されているか。 計算書の事前チェックはされているか 組立計画図が変更されていないか。(変更内容の周知はされているか)	5				◎		
		3202	使用材料に著しい(損傷・変形・腐食)はないか。	5						
		3203	作業主任者が直接指揮しているか。 組立又は解体中の立入禁止措置、又は監視人を置いているか。	5						
3204	切梁上に重量物・工具・小物類を載せていないか。	5								
3205	点検の実施・記録は有るか。(強風、中震以上の地震、大雨後) 異常があった場合の対策は検討されているか。	5								
3206	組立又は解体中の作業通路・昇降設備が設置されているか。 支保工架設時に親綱・安全帯使用を徹底しているか(墜落)	4								
3207										

項目	分類	番号	チェック事項 ()内は該当する箇所に○を付け評価して下さい	評価	基準	重大性	可能性	重点	備考(指導要領など)
Ⅲ	倒壊・崩壊	16 掘削工事	3301	毎日の作業計画(工程・機械設備等の配置・立入禁止範囲)を作業員へ周知・指導しているか。 混在作業との調整は出来ているか。 作業計画は変更されていないか。(変更内容の周知はされているか)	4			◎	
			3302	地山等の点検(作業開始前、大雨、中震、発破後、凍結融解時)を実施しているか。 記録はあるか	4				【環境】
			3303	作業主任者が直接指揮しているか。	5				
			3304	掘削周囲の手摺等(手摺2段+巾木)の設置状況は、良いか。(深さ2m以上)	4				手摺が法肩から1m以上離れていれば手摺1段で良い
			3305	(雨水・湧水処理状況、近接構造物の補強状態)は良いか。 (排水設備、表面排水処理)は十分か。	4				
			3306	法勾配は安全勾配か。浮石・すかし掘りはないか。法肩へ土砂等重量物を置いていないか。	4				
			3307	掘削中の作業通路・昇降設備の設置状況は、良いか。 非常時の退避通路は、2方向確保されているか。	4				
			3308						
Ⅳ	車 輛 系 建 設 機 械	17 掘削・ 整地・ 運搬 機械	4101	重機作業半径内立入禁止措置の状態は良いか。合図者、見張り人はいるか 作業員が重機作業半径内に立ち入る際はクーパー合図を行っているか。ステッカーはあるか 用途外使用をしていないか。(吊り上げ作業の用途外が認められる場合は、1t未満) (用途外使用する恐れのある場合は、クレーン仕様の重機とするよう指導すること)	5			◎	
			4102	運転席離脱時の措置(エンジン停止、キーの抜き取り、バケット・排土板の接地など)を実施しているか。	4				キー抜き忘れ防止グッズを使用する
			4103	機械・運搬車の誘導員の配置は適正か。合図方法は(接触防止対策)徹底されているか。 誘導員・合図者等はカラーベストを着用し、その役割を果たしているか	4			◎	
			4104	重機の転倒転落の危険はないか。(水平な場所、路肩、不同沈下、幅員の確保)	4				
			4105	車輛の欠陥はないか。始業・月例点検、及び定期自主点検(特定自主点検)は、なされているか。	4				不整地運搬車は、2年。 車両建設機械は1年
			4106	運転者の資格の確認はされているか。(クレーン仕様のバックフォアは移動式クレーン資格必要)	4				
			4107	移動式クレーン作業時は、クレーンモードに切替えているか。	4				回転灯の点灯を確認する
			4108	掘削・整地・運搬・積み込み用機械の作業計画書の事前作成・打合せ・記録がされているか。					機体重量3t以上 指導周知期間
			4109	運転席への昇降設備の滑り止め防止対策はよいか					
			4110						
			4111						
Ⅳ	地盤改良・ 杭打 機械等 重機	18	4201	危険有害作業の事前打合せがなされた通り、作業内容、作業指示の系統及び立入禁止区域を含む作業計画を定め、関係請負人に周知しているか。	5				
			4202	機械・運搬車の誘導員の配置は適正か。合図方法は(接触防止対策)徹底されているか。 誘導員・合図者等はカラーベストを着用し、その役割を果たしているか	4			◎	
			4203	地盤強度(敷鉄板、地盤改良等)・機械の据付状況(滑動、転倒)は、良いか。	5				
			4204	始業点検(ブレーキ、クラッチ、ワイヤ、ウィンチ、アース、 アンカー、トラ等)実施状況は、良いか。記録は有るか。	4				
			4205	重機の転倒転落の危険はないか(水平な場所、路肩、不同沈下、幅員の確保) 立入禁止措置は適正か。	4				
			4206	運転席離脱時の措置(エンジン停止、キーの抜き取り、オーガー等の接地)を実施しているか。	3				キー抜き忘れ防止グッズを使用する
			4207	プラント関連設備(昇降設備・手摺・分電盤・アース・ベルトカバー等)は適正か。	3				
			4208	運転者の資格の確認はされているか。	4				3t未満は特別教育 3t以上は技能講習修了者
			4209	基礎工用機械の作業計画書の事前作成・打合せ・記録がされているか。					指導周知期間 機体重量3t以上
			4210	運転席への昇降設備の滑り止め防止対策はよいか					
4211									
Ⅳ	高所 作業車	19	4301	毎日の作業計画(工程・機械設備等の配置・立入禁止範囲)の作業員への周知・ 指導状況は、良いか。混在作業との調整は出来ているか。 作業計画は変更されていないか。(変更内容の周知はされているか)	4				
			4302	転倒転落の防止措置(水平な場所、路肩、不同沈下、アウトリガーのはね出し)は、良いか。	4				
			4303	運転席離脱時の措置(最低降下位置、エンジン停止、キーの抜き取り、ブレーキ)は、良いか。	4				キー抜き忘れ防止グッズを使用する
			4304	作業時の状況(搭乗制限、積載荷重・用途外使用禁止・安全帯使用)は適切か 走行時の措置(平坦で堅固、誘導者、合図、制限速度・走行路確保)は、適正か	4				
			4305	運転者の資格(10m未満特別教育、10m以上技能講習終了者)の確認はされているか。法定自主点検は、なされているか	4				
			4306	高所作業車の作業計画書の事前作成・打合せ・記録がされているか					指導周知期間
			4307						

項目	分類	番号	チェック事項 ()内は該当する箇所に○を付け評価して下さい	評価	基準	重大性	可能性	重点	備考(指導要領など)
IV	車 輛 系 建 設 機 械	20 1	4400 毎日、作業内容・作業指示系統及び立入禁止区域を含む作業計画を定め、関係請負人に周知しているか。作業計画は変更されていないか。(変更内容の周知はされているか)		5				
		4401 (法定自主点検・月例点検・始業前点検)はされているか。フック外れ止め及び玉掛けワイヤロープ・シャックル等の用具は適正か。点検はしたか		4					点検表、危険予知活動表への記入確認
		4402 資格の確認が、なされているか。合図者の配置は、良いか 吊荷の真下に作業員はいないか。クレーン作業終了時フックから玉掛けワイヤを外しているか		4					
		4403 クレーンオペレーターと合図者、玉掛け者で合図の確認はされているか、記録はあるか。 カラーベストを着用しているか。		4					
		4404 【定置式クレーン】定格荷重、運転注意看板、運転者名の表示はされているか。 控えの状況は、良いか		4					
		4405 【移動式クレーン】転倒、沈下の防止措置(アウトリガー、地盤の確認など)は、 良いか。過荷重の安全装置の機能を停止させていないか		5					
		4406 【移動式クレーン】旋回体内への立入禁止措置は、良いか		4					
		4407 決められた帳票で、クレーン作業計画書の事前作成・打合せ・記録はされているか (定置式・移動式)		5					◎ 積載型移動式クレーン吊上げ 能力3t未満は除く
		4408 過負荷防止装置解除キーの保管場所の確認はされているか		5					事業所保管とする
		4409 運転席への昇降設備の滑り止め防止対策はよいか、 クレーン上作業エリアの滑り止めはよいか							
		4410							
20 2	エレ ベーター	4450 (定期自主点検・月例点検・始業前点検)は、されているか。記録はあるか		5					
		4451 飛来落下防止ネットは、適正か。		5					ネット二重張
		4452 各種リミットスイッチは、正常に作動しているか。解除していないか。		5					
		4453 運転者が指名・表示されているか。運転方法等の指導をしているか。 積載荷重表示はされているか。飛来落下の恐れのあるものを荷台の手摺より高く積んでいないか。		4					
		4454 踊場・荷台の手摺は、よいか。踊場と荷台の隙間は、4cm以下か。		4					
		4455 運転者・搭乗者は、ヘッドガードの下に乗っているか。		4					
		4456							
21	ポン プ 車	4501 作業計画を立て計画通り実施(機械の種類、能力、打設順序、作業方法)しているか。運転者は、 特別教育を受けているか		3					
		4502 転倒転落の防止措置(水平な場所、路肩、不同沈下、幅員の確保)は、良いか。		4					
		4503 作業前点検の実施状況及び記録は、良いか。		4					
		4504 コンクリート輸送措置(輸送管固定、ホース脱落、振れ防止、合図、吹出部への立入禁止、閉塞措置、洗浄 措置、ブームの真下に人はいないか)は、適切か。		4					
		4505 ポンプ車の作業計画書の事前作成・打合せ・記録がされているか。		/	/	/			指導周知期間
		4506							
V	機 械 ・ 器 具 等	22 共 通	5001 機械・器具等は3芯(絶縁工具)でアースが適正になっているか。		3				二重絶縁器具は対象外
		5002							
		22 1 ク ラ イ ン ダ ー	5101 砥石の交換・試運転は、特別教育修了者が実施しているか。 砥石の安全を確認しているか。(ひび・傷・試運転・回転速度)		4				使用者に確認をする
		5102 保護具(カバー・眼鏡・マスク等)を備え付けているか。使用状況は良いか。安全装置は、良い か。		4					
		5103 火花等の飛散防止措置は良いか。		4					
	5104								
	23 丸 鋸 ・ 加 工 盤	5201 安全カバーの(有無・作動状況)、及びその作業姿勢・使用場所は、良いか。		4					
	5202 丸のこ盤使用時、軍手を使用していないか (携帯用丸のこはメーカー指導による)		4					台のこ、スライドのこ等が該当	
	5203								
	VI	火 災 ・ 爆 発	24 共 通 火 気 管 理	6101 引火物・爆発物の管理状況(保管場所・火気厳禁表示・防油堤)、 及び火気使用管理(申請書・許可証・記録)は徹底されているか。		5			
6102 火気使用場所(周辺養生・火花の飛散防止措置)の状況は、良いか。 現場内の(消火器・消火設備)の配置は、適正か。				4					【環境】
6103 休憩所の暖房機器・現場の採暖用機器の管理状況と配置状況は良いか				4					
6104 火気付近でスプレー缶を使用していないか。火気付近に保管・仮置きをしていないか。				3					パーツクリーナー、潤滑、塗料、防水 冷汗、消臭、殺虫剤など
25 ア ー ク 溶 接 機		6201 保護具(保護面、溶接用防塵マスク、手袋、安全靴)は、適正に着用・使用しているか。また、備 え付けているか。 周辺作業員が暴露する恐れはないか		4					◎ 【環境】 屋外作業も同様
		6202 有資格者(特別教育修了者)が作業しているか。(使用責任者表示・自動電撃防止装置・絶縁ホル ダー・テーピング・キャブタイヤ・外箱のアース接地)の状況は、良いか。		4					【環境】
		6203 溶接作業場所は、適切か。(雨、湿気、湿った体)		4					【環境】
		6204							
26 ガ ス 溶 接 ・ 溶 断		6301 ガスボンベの保管(転倒防止・日除け・換気・火気厳禁・温度管理・空弁表示・石鹼水 使用責任者表示)は適正か。消火設備の配置は良いか。		4					ガスボンベの保管温度を、40℃ 以下とすること【環境】
		6302 工具の点検状況・保護具の使用状況(遮光メガネ、保護面、溶接用皮手袋、安全靴など)は良い か。保護具は備え付けているか。		3					
	6303 有資格者(技能講習修了者、ガス溶接作業主任者免許)が作業しているか。		5						
	6304								

項目	分類	番号	チェック事項 ()内は該当する箇所に○を付け評価して下さい	評価	基準	重大性	可能性	重点	備考(指導要領など)		
VI	火災・爆発	27	6401 保安管理組織は整備されているか。(責任者の常駐、有資格者の配置確保) 施設の状況は良いか。警報装置は適正か。		4						
		6402 運搬方法は適正か。伝票、帳簿の確認実施状況は良いか。発破作業記録は良いか。		5							
		6403 見張人の配置、合図・合図の周知方法・避難場所は適正か、周囲の状況を確認しているか。		4							
		6404									
VII	仮設電気	28	7101 【分電盤管理】 設置場所・点検スペース・4Sは良いか。道路上等の場合施錠されているか。		3						
		7102 【分電盤管理】 アース・ELB・端子カバー・回路表示・取扱者責任者の表示は適切か		4			◎				
		7103 【分電盤管理】 点検確認をしているか。その記録はあるか。		3							
		7104 移動電線は、キャプタイヤケーブルを使用しているか。Fケーブルは架空にしてあるか。車両等の通行する所で養生無しでころがし配線していないか。		4							
		7105 電球、投光器ガードは、有るか。		3							
		7106 電動工具機械等は、適正なアースを取っているか(絶縁工具以外) 発電機は「7108」でチェックする		5					2芯コードは、持込み禁止 アース棒、しっかり打込む		
		7107 3芯電工ドラム(延長コードも含む)を使用しているか。 屋外で使用する電工ドラム、延長コードは屋外用か。電工ドラムを使用する際、巻戻しはないか。							2芯コードは、持込み禁止		
		7108 作業場所・通路等の明るさは良いか。		3							
		7109 発電機は適正か。(位置・換気・湿気・給油・アース等) 発電機を車載していてもアースをしっかりとっているか		3					機能、外箱接地端子より2本ともアースすること		
		7110									
VIII	改修他	29	8101 防災計画書が作成され、関係者へ周知徹底されているか。 防火・避難訓練を実施しているか。(図上演習でも可)		4				【環境】		
		8102 第三者に対する保安措置の状況(立入禁止・監視人、仮間仕切り等)は良いか。		4					【環境】		
		8103 防火・避難訓練を実施しているか。(図上演習でも可)		3					【環境】		
		8104									
	解体工事	30	8201 安全作業計画書の作成・事前打合せがなされて記録はあるか。 作業計画は変更されていないか。(変更内容の周知はされているか)		4						
		8202 工程・機械設備等の配置・手順・等打合せ事項が作業員へ周知・指導状況は、良いか。		4							
		8203 作業主任者を選任し、職務遂行(直接指揮等)しているか 各種資格者の人員配置は良いか。		4							
		8204 墜落・転落防止対策は出来ているか。 解体に伴う補強・控えワイヤー・養生等は良いか(解体物・仮設物等)		4							
		8205 関係者以外立入禁止を実施しているか。 他の混在作業との調整は出来ているか。 解体時の合図(作業中止・退避等含めて)の徹底はされているか。		3							
		8206 粉塵の発散・飛散防止措置は、取られているか。(シート養生・散水)									
		8207									
	石綿の解体	30	8251 石綿に関する事前調査を実施し、作業レベルの確認を実施したか 作業計画を立て、計画の届出(作業の届出)及び掲示をしているか		5						
		8252 作業主任者、特別教育など資格の確認をしたか		5							
		8253 作業レベルにあった作業手順にて作業を実施しているか。 (保護具の使用、具備、湿潤化、隔離、立入禁止、清掃、廃棄物の保管・処理など)		5					【環境】		
8254 作業記録が残されているか (労働者の氏名、作業の概要・期間、緊急時の概要及び応急措置の概要など)			5					記録は40年間保管 安全管理室、業者が保管			
8255 特殊健康診断の確認(6か月以内)。実施していない場合の指導をしているか。			3					指導していればOKとする			
8256											
IX	薬液注入・推進工事	31	9101 有資格者が作業しているか。(玉掛け作業、クレーン運転資格) ホーリングマシン特別教育修了者が作業をしているか。		4						
		9102 マシンの点検、確認(水平・足場・巻込れ防止・アース)は良いか。		4							
		9103 保護具(ゴム手・眼鏡等)を着用、使用しているか。備え付けているか。		3							
		9104									
	推進関連	32	9201 有資格者を専任(800Φ以上は、すい道掘削が必要)して作業しているか。(すい道工事は、特別チェックシートによる)		4						
		9202 合図者を専任し、その合図方法が周知徹底されているか。		4							
		9203 【たて抗】湧水、各種が入の確認状況は良いか。		4					【環境】		
		9204 保護具(保護マスクの選定・耳栓・眼鏡等)の使用状況は良いか。備え付けているか。		4							
		9205 【たて抗】異常時の避難計画が有るか。訓練(図上でもOK)を実施しているか。		3							
		9206 【たて抗】資材機材の搬入時の退避措置は良いか		4							
		9207									
		X	健康障害	33	X101 粉塵の発散・飛散防止措置は、取られているか。(清掃・散水・換気)		3				トンネル工事は別のチェックシートを使用する
				X102 保護具(防塵マスク・耳栓・眼鏡・防振手袋等)の使用状況は良いか。備え付けているか。		3			◎		
X103 特殊健康診断を実施しているか。実施していない場合の指導をしているか。 (常時、粉じん作業を行っている場合、振動工具を使用している場合) じん肺：有所見者以外は3年に1回、有所見者は半年に1回。振動障害：半年に1回				3				指導していればOKとする			
X104											

項目	分類	番号	チェック事項 ()内は該当する箇所に○を付け評価して下さい	評価	基準	重大性	可能性	重点	備考(指導要領など)	
X	健康障害	34	X200 防水、塗装、吹付工事等で有機溶剤を使用しているか。	有無	/	/	/		該当する場合次の項目へ進む。	
		X201 製品安全データシートを確認しているか。		5					該当物質名を確認しているか。	
		X202 作業主任者が選任され、直接指揮しているか。 作業員に対し安全衛生教育を実施しているか。		4						
		X203 貯蔵場所の管理は良いか。(場所指定・火気厳禁) 空容器の管理は良いか。(屋内は密封・場所指定・火気厳禁)		4					密閉状況 一定場所・区分表示【環境】	
		X204 有機溶剤に係わる健康診断の確認(6か月以内)。実施していない場合の指導をしているか。		3					指導していればOKとする	
		X205 有機溶剤を使う場所が、地下室・ビット・浴室・便所等通気の悪い場所か。 または、送風機等を使用し換気しているか。換気能力は十分保たれているか。		4					該当する場合次の項目へ進む。	
		X206 作業手順書の作成及び作業打合せを実施したか。		4						
		X207 保護具(有機溶剤用防毒マスク、送気マスク等) を適正に選択し、その使用、備え付け状況は良いか。また換気装置の設置状況は良いか。火気はないか(内燃機関を持つ工具等も)		5					◎ 計画書の通りか確認する 別紙参照の上、吸収缶を確認	
		X208 地下室・ビット・タンク内等での作業の場合、救急避難等の対策(設備・訓練)を取っているか。 (図上訓練でも可)		4					計画書に盛り込んであるか確認する	
	X209									
	酸欠・硫化水素中毒	35	X300 酸素欠乏症・硫化水素中毒・一酸化炭素中毒の危険はないか。 (ビット・深礎・たて抗・推進・井戸・マンホール・暗渠・槽等)	有無	/	/	/	/		危険がなければ、後の項目はチェック必要なし
		X301 適切に換気をしているか。換気の悪い場所で内燃機関を使用していないか。		5						
		X302 作業主任者が選任され、職務遂行しているか。特別教育を全就労者が受けているか。事前検討が行われ関係作業員に周知徹底されているか。		5						
		X303 酸素濃度測定(硫化水素等含む)を実施しているか。測定・記録又、換気及び換気設備の状況(点検記録)はあるか。		5						
		X304 作業員の入場管理(氏名・人員・立入禁止・注意表示等)を実施しているか。		4					ビット内作業の場合、入場管理の実施を指導すること	
		X305 監視員を配置しているか。		4						
		X306 災害発生時の対応措置(計画=避難・退避・緊急用具・訓練・立入禁止措置他対策)は良いか。 (図上演習でもOK)		4						
		X307 保護具(空気呼吸器、送気マスク等)の使用状況、及び設置状況は良いか。		5						
		X308								
	熱中症	35	X350 WBGT値を実測し周知しているか。また、当日の最大WBGT値予想を掲示しているか。							概ね7月～9月までチェックすること
		X351 ・休憩所エアコン、給水設備等は適切か ・作業員の服装は良いか ・作業場所の日除け・通風設備が適切か								
		X352 水分・塩分を補給しているか(20～30分おきに200ml程度)								
		X353 作業員の健康状態を作業中に巡視・監視しているか、作業時間の変更等をしているか								
		X354								
特定化学物質	36	X400 コールタール・ピッチ・ベンゼン・アンモニア等を使用していないか。	有無	/	/	/	/		使用している場合のみ適用する	
	X401 製品安全データシートを確認しているか。		5					該当物質名を確認しているか。		
	X402 作業手順書を作成し、作業員に周知徹底しているか。		4							
	X403 作業主任者を選任しているか。作業主任者が直接指揮しているか。		5							
	X404 許容量以上貯蔵していないか。空容器、保護具等の管理状況は良いか。 (立入禁止表示・場所指定・火気厳禁・数量の把握)		4							
	X405 保護具の使用状況(送気マスク・ 保護 用防毒マスク)は適正か。備え付けているか。 換気装置等は適正か。		5					計画書の通りか確認する 別紙参照の上、吸収缶を確認		
	X406 特殊健康診断の実施記録が有るか。		4							
	X407 救急避難等の対策は良いか。		4							
	X408 作業記録を保管しているか。(30年保管 氏名、作業の概要・期間、等)		4							
	X409									
交通災害	XI	37	X501 駐車の状態は良いか。 (駐車禁止場所・指定場所・輪止め・夜間での標示措置・キーの保管)					3	【環境】	
	X502 【現場搬出入口】誘導員は適切に配置されているか。一時停止等標識の設置はされているか。誘導灯設置の必要は有るか。(誘導員の服装、合図方法、作業位置)						4	【環境】		
	X503 作業所近辺の交通危険箇所の周知と安全指導はなされているか。						3	【環境】		
	X504 過積載禁止・運転中の携帯使用禁止等 違反防止及び法遵守の指導はされているか。						3	【環境】		
	X505									
自然災害	XII	38	X601 上流河川・周辺の状況を調査・把握しているか。					4		
	X602 降雨計・伸縮計・警報装置等の設置と管理状況は良いか。						4	看視人・立入禁止		
	X603 避難場所の周知と避難訓練等を実施しているか。(作業前・作業中)						4			
	X604									